



PRESSEMITTEILUNG

Juni 2015

Havarie am Abwasserpumpwerk Birkensteg (Ecke Akazienweg) in Bernau / OT Ladeburg

Der WAV „Panke/Finow“ (WAV) informiert über einen am 02.06.2015 gegen 11.00 Uhr aufgetretenen Havariefall am Abwasserpumpwerk Birkensteg im Bernauer Ortsteil Ladeburg. Infolge des Nachgebens einer Zugsicherung an der abgehenden Pumpwerksleitung kam es zu einer Undichtigkeit außerhalb des Pumpwerksbaukörpers durch welche Abwasser an der Oberfläche im eingezäunten Pumpwerksbereich austrat. Sofortmaßnahmen zur Behebung des Schadens wurden durch den Geschäftsbesorger des Verbandes, die Stadtwerke Bernau GmbH, eingeleitet. Zur Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit wurden unter anderem mittels mobiler Entsorgung zu entleerende Containerbehälter aufgestellt die zur temporären Absicherung der Entsorgung für die dort ankommenden Abwässer dienen. Die Tiefbau - und Reparaturarbeiten haben am 03.06.2015 begonnen. Die entsprechende Information an die zu beteiligten behördlichen Stellen erfolgte unmittelbar nach Bekanntwerden des Havariefalls. Der WAV ist bemüht die Arbeiten schnellstmöglich zu beenden und wird erneut darüber informieren.